

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 09.05.2025
Záměr: Z/2025/85531
Řízení: R/2025/109321
Č.j. R/2025/109321/2
Vyřizuje: Bc. Miroslava Voslařová
Telefon: 487 881 101
Počet stran dokumentu: 10
Počet listů příloh: 0
Datum: 16.06.2025

VYROZUMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice (dále jen "stavebník") podal dne 09.05.2025 žádost o povolení záměru:

" CL 060 005 Stvolínky, rekonstrukce vodovodu" na částech pozemků parc. č. 18/12, 54/2, 95/1, 924/1, 926/2, 1027, 1077, 1079, 1443, 1444, 1446, 1447, 1453, 1474, 1478/1 v katastrálním území Stvolínky, obec Stvolínky, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.

Umístění stavby:

TABULKA SOUŘADNIC

IO 01.1 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (110x10,0 mm)

OZN.		
BODU	X	Y
ZÚ_01	-983074.372	-733979.408
LB_01_1	-983074.704	-733979.521
LB_01_2	-983104.932	-733993.334
LB_01_2a	-983106.071	-733993.916
LB_01_3	-983112.322	-733997.105
LB_01_4	-983126.578	-734004.381
LB_01_5	-983143.872	-734013.206
LB_01_6	-983146.824	-734014.887
LB_01_7	-983150.871	-734017.192
LB_01_8	-983159.882	-734022.323
LB_01_9	-983176.145	-734031.583
LB_01_10	-983179.922	-734033.73
LB_01_11	-983212.794	-734049.059

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

LB_01_12	-983224.526	-734054.528
LB_01_13	-983245.728	-734070.590
LB_01_14	-983250.778	-734077.819
LB_01_15	-983248.399	-734085.972
LB_01_16	-983265.934	-734090.847
LB_01_17	-983273.230	-734102.192
LB_01_18	-983282.443	-734114.020
LB_01_19	-983292.746	-734126.992
LB_01_20	-983303.159	-734140.314
LB_01_21	-983375.415	-734238.956
LB_01_22	-983377.615	-734241.960
LB_01_23	-983377.344	-734248.992
KÚ_01	-983379.857	-734250.374

O 01.2 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

OZN. BODU	X	Y
ZÚ_02	-983273.230	-734102.192
LB_02_1	-983271.244	-734103.411
LB_02_2	-983270.124	-734113.750
LB_02_3	-983266.581	-734127.283
LB_02_4	-983266.908	-734139.110
LB_02_5	-983270.039	-734158.247
LB_02_6	-983267.763	-734163.965
LB_02_7	-983251.385	-734204.422
LB_02_8	-983237.650	-734226.623
LB_02_9	-983231.970	-734238.787
LB_02_10	-983232.046	-734252.368
LB_02_11	-983235.847	-734260.287
KÚ_02	-983250.041	-734273.855

IO 01.3 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

OZN. BODU	X	Y
ZÚ_03	-983282.443	-734114.020
LB_03_1	-983283.808	-734112.988
LB_03_2	-983287.613	-734114.301
LB_03_3	-983297.747	-734117.797
LB_03_4	-983311.150	-734113.930
LB_03_5	-983318.360	-734108.851
LB_03_6	-983358.559	-734077.742
LB_03_7	-983374.005	-734065.788
LB_03_8	-983390.569	-734052.224
LB_03_9	-983403.129	-734036.601
LB_03_10	-983416.263	-734010.960
LB_03_11	-983426.248	-733991.467

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bktf3p

LB 03 12	-983448.856	-733947.968
KÚ 03	-983449.779	-733946.194

IO 01.4 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

OZN. BODU	X	Y
ZÚ 04	-983026.573	-734122.131
LB 04 1	-983013.368	-734117.963
LB 04 2	-983005.322	-734124.642
LB 04 3 -	983001.088	-734128.156
LB 04 4	-982990.194	-734136.296
LB 04 5	-982984.809	-734140.319
LB 04 6	-982945.381	-734158.743
LB 04 7	-982929.825	-734165.025
LB 04 8	-982916.350	-734170.466
LB 04 9	-982900.435	-734172.272
LB 04 10	-982893.407	-734172.025
LB 04 11	-982876.445	-734171.427
LB 04 12	-982864.702	-734167.637
LB 04 13	-982859.251	-734165.248
LB 04 14	-982836.636	-734155.326
LB 04 15	-982816.547	-734146.538
LB 04 16	-982793.952	-734136.638
LB 04 17	-982788.647	-734133.667
LB 04 18	-982786.830	-734132.649
LB 04 19	-982758.272	-734116.656
LB 04 20	-982710.025	-734087.364
LB 04 21	-982708.961	-734086.718
LB 04 22	-982698.384	-734084.718
LB 04 23	-982685.922	-734085.761
LB 04 24	-982677.439	-734088.224
LB 04 25	-982677.267	-734088.274
KÚ 04	-982676.857	-734088.392

IO 01.5 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

OZN. BODU	X	Y
ZÚ 05	-983176.145	-734031.583
LB 05 1	-983172.064	-734038.345
LB 05 2	-983148.416	-734052.247
LB 05 3	-983114.459	-734047.368
LB 05 4	-983114.256	-734047.294
LB 05 5	-983097.178	-734041.103
KÚ 05	-983065.506	-734029.623

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

IO 01.6 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (63x5,2 mm)

OZN.		
BODU	X	Y
ZÚ 06	-983224.526	-734054.528
LB 06 1	-983245.771	-734014.599
LB 06 2	-983245.731	-734005.152
LB 06 3	-983225.127	-733969.978
LB 06 4	-983201.870	-733950.764
LB 06 5	-983201.902	-733940.563
LB 06 6	-983209.289	-733929.675
LB 06 7	-983219.862	-733914.092
LB 06 8	-983233.303	-733894.283
KÚ 06	-983240.137	-733884.211

IO 01.8 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

OZN.		
BODU	X	Y
ZÚ 08	-983026.573	-734122.131
LB 08 1	-983025.037	-734129.734
LB 08 2	-983017.834	-734158.734
LB 08 3	-983011.484	-734182.666
LB 08 4	-983009.160	-734189.272
LB 08 5	-983002.217	-734206.034
LB 08 6	-982997.018	-734217.373
KÚ 08	-982988.719	-734231.449

SO 01.1 – Rekonstrukce armaturní šachty

OZN.		
BODU	X	Y
AŠ 1	-983377.9415	-734248.0944
AŠ 2	-983377.1893	-734249.5965
AŠ 3	-983379.4661	-734250.8433
AŠ 4	-983380.2221	-734249.343

Popis stavby:**IO 01.1 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (110x10,0 mm)**

Řad začíná napojením na stávajícím vodovodní řad. Nový řad má délku 428,0 m a bude z materiálu HD-PE 100 SDR 11. Napojení bude řešeno přes spojku jištěnou proti posunu hrdlo/příruba před touto armaturou bude šoupě (toto šoupě bude na koordinované akci – přeložka vodovodu).

Parametry navrhovaného řadu:

Potrubí HD-PE 100 SDR11 De110, délka 428,0 m

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

IO 01.2 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

Řad začíná napojením na rekonstruovaný vodovodní řad D110. Nový řad má délku 189,3 m a bude z materiálu HD-PE 100 SDR 11. Napojení bude řešeno přes T-kus se šoupatami.

Parametry navrhovaného řadu:

Potrubí HD-PE 100 SDR11 De90, délka 189,3 m

IO 01.3 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

Řad začíná napojením na rekonstruovaný vodovodní řad D110. Nový řad má délku 252,8 m a bude z materiálu HD-PE 100 SDR 11. Napojení bude řešeno přes T-kus se šoupatami.

Parametry navrhovaného řadu:

Potrubí HD-PE 100 SDR11 De90, délka 252,8 m

IO 01.4 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

Řad začíná napojením na stávajícím vodovodní řad u komunikace I. Třídy I/15. Nový řad má délku 385,85 m a bude z materiálu HD-PE 100 SDR 11. Napojení bude řešeno přes spojku jištěnou proti posunu hrdlo/příruba před touto armaturou bude šoupě (toto šoupě bude na koordinované akci – přeložka vodovodu).

Parametry navrhovaného řadu:

Potrubí HD-PE 100 SDR11 De90, délka 385,9 m

IO 01.5 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

Řad začíná napojením na stávajícím vodovodní řad u komunikace I. Třídy I/15. Nový řad má délku 121,71 m a bude z materiálu HD-PE 100 SDR 11. Napojení bude řešeno přes spojku jištěnou proti posunu hrdlo/příruba před touto armaturou bude šoupě (toto šoupě bude na koordinované akci – přeložka vodovodu), pak bude napojen na nově rekonstruovaný řad D110 u kostela Všech svatých, napojení bude řešeno přes T-kus se šoupatami.

Parametry navrhovaného řadu:

Potrubí HD-PE 100 SDR11 De90, délka 121,7 m

IO 01.6 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (63x5,2 mm)

Řad začíná napojením na rekonstruovaný vodovodní řad D110 nad Bobřím potokem a pod kostelem Všech svatých. Nový řad má délku 203,91 m a bude z materiálu HD-PE 100 SDR 11. Napojení bude řešeno přes T-kus se šoupatami. Na tomto řadu jsou navrženy dvě odběrové soupravy s odvodněním kalníků/vzdušník.

Parametry navrhovaného řadu:

Potrubí HD-PE 100 SDR11 De63, délka 203,9 m

IO 01.7. – Vodovodní přípojky „veřejná část“ – HD-PE 100 SDR 11 (32x2,9 mm).

IO 01.7. zahrnuje celkem na veřejných pozemcích:

Vodovodní přípojky na řadech D110 – cca 9 ks, délka cca 39,8 m

Vodovodní přípojky na řadech D90 – cca 26 ks, délka cca 130,1 m

Vodovodní přípojky na řadech D63 – cca 3 ks, délka cca 7,3 m

Přípojky jsou navrženy z polyetylenového potrubí HD-PE 32x2,9 mm (rodinné domy) SDR11. Napojení na řad bude provedeno navařovacím navrtávací odbočným ventilem DAV(KIT) s výstupem pro zasunutí PE potrubí 1,1/4".

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Parametry navrhovaných přípojek:

Potrubí HD-PE 100 SDR11 De32

IO 01.8 – Rekonstrukce vodovodního řadu – HD-PE 100 SDR 11 (90x8,2 mm)

Řad začíná napojením na stávajícím vodovodní řad v komunikaci I. Třídy I/15. Nový řad má délku 116,4 m a bude z materiálu HD-PE 100 SDR 11. Napojení bude řešeno přes spojku jištěnou proti posunu hrdlo/příruba před touto armaturou bude šoupě (toto šoupě bude na koordinované akci – přeložka vodovodu)

Parametry navrhovaného řadu:

Potrubí HD-PE 100 SDR11 De90, délka 116,4 m

SO 01.1. REKONSTRUKCE ARMATURNÍ ŠACHTY

Nová armaturní šachta, která je navržena v místě stávající šachty na parcelním čísle 1079 kú. Stvolínky je umístěna v zeleném pásu pod železniční tratí.

PS 01.1. VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY

V AŠ bude osazeno:

- šoupě
- vodoměr

Potrubí bude pokládáno na pískový hutněný podsyp tl. 100 mm a bude obsypáno směsí písku a štěrkopísku do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí.

Veškeré armatury a tvarovky z tvárné litiny budou provedeny s protikorozi ochranou epoxidovým práškem dle sdružení kvality GSK, v tlakové třídě min. PN 10.

Armatury budou na potrubí v materiálovém provedení s atestem pro styk s pitnou vodou. Tělo armatur bude z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s vnitřní a vnější povrchovou ochranou.

Záměr zahrnuje:

IO 01 REKONSTRUKCE VODOVODU

IO 01.1 Rekonstrukce vodovodního řadu

HD-PE 100 SDR11 D110x10,0 mm 428,0 m

IO 01.2 Rekonstrukce vodovodního řadu

HD-PE 100 SDR11 D90x8,2 mm 189,3 m

IO 01.3 Rekonstrukce vodovodního řadu

HD-PE 100 SDR11 D90x8,2 mm 252,8 m

IO 01.4 Rekonstrukce vodovodního řadu

HD-PE 100 SDR11 D90x8,2 mm 385,9 m

IO 01.5 Rekonstrukce vodovodního řadu

HD-PE 100 SDR11 D90x8,2 mm 121,7 m

IO 01.6 Rekonstrukce vodovodního řadu

HD-PE 100 SDR11 D63x5,2 mm 203,9 m

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

IO 01.7 Rekonstrukce vodovodních přípojek
HD-PE 100 SDR11 D32x2,9 mm 150,2 m

IO 01.8 Rekonstrukce vodovodního řadu
HD-PE 100 SDR11 D90x8,2 mm 116,4 m

SO 01 ARMATURNÍ ŠACHTA

SO 01.1. REKONSTRUKCE ARMATURNÍ ŠACHTY

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní stavební úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona **vyrozumívá** účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení ve věci povolení výše uvedeného záměru.

Ve smyslu § 189 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upouští od ústního jednání spojeného s ohledáním namístě, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Účastníci řízení v zákonné lhůtě dle v ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy **nejpozději do 15 dnů od obdržení vyrozumění**, jinak k nim nebude přihlédnuto. V této lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska.

Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, budova F, 470 36 Česká Lípa.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc (§ 33 správního řádu).

Poučení:

Účastníci řízení, dotčené orgány a hlavní projektant mohou své námitky, stanoviska a připomínky uplatnit nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným námitkám bude přihlédnuto a budou vypořádány pouze tehdy, budou-li se týkat nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Námítky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv budou posouzeny podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, k námitce nebude nepřihlédnuto.

Zakládají-li údaje v katastru nemovitostí pochybnosti o existenci nebo rozsahu vlastnického nebo jiného věcného práva, bude účastník řízení, který takovou námitku uplatnil, vyzván, aby ji uplatnil ve stanovené lhůtě u soudu.

Nebylo-li ve stanovené lhůtě zahájeno soudní řízení, návrh byl soudem odmítnut nebo bylo řízení zastaveno, nebude k námitce nepřihlédnuto.

Do podkladů pro rozhodnutí (do spisu) lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, úseku vodoprávního úřadu budova F, 470 36 Česká Lípa a při ústním jednání.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc (§ 33 správního řádu).

Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc (§ 33 správního řádu).

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení (§ 182 písm. a) stavebního zákona):

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice

Účastníci stavebního řízení (§ 182 písm. a) stavebního zákona):

Obec Stvolínky, IDDS: am3an3u

sídlo: Stvolínky č.p. 53, 471 02 Výdejní místo Stvolínky

Účastníci stavebního řízení (§ 182 písm. c) stavebního zákona):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz

sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Obec Stvolínky, IDDS: am3an3u

sídlo: Stvolínky č.p. 53, 471 02 Výdejní místo Stvolínky

Zelená farma s.r.o., IDDS: mqscucr

sídlo: Školní č.p. 92, 471 06 Horní Police

František Slezák, IDDS: zgv2fgi

trvalý pobyt: Stvolínky č.p. 72, 471 02 Výdejní místo Stvolínky

Jana Slezáková, Stvolínky č.p. 72, 471 02 Výdejní místo Stvolínky

Ing. Jan Hromas, Stvolínky č.p. 30, 471 02 Výdejní místo Stvolínky

Ing. Mirka Hromasová, IDDS: ikuzf6f

trvalý pobyt: Stvolínky č.p. 122, 471 02 Výdejní místo Stvolínky

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEPS, a.s., IDDS: secddqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 10
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Účastníci stavebního řízení (§ 182 písm. d) stavebního zákona):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 8, 9/3, 11/1, 22, 41, 47, 59, 63, 69, 77, 84/1, 85, 141, parc. č. 1, 3, 4/1, 6, 7, 9/1, 9/4, 9/6, 9/7, 10/1, 10/2, 11/3, 13, 15, 16/1, 18/2, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/15, 18/18, 18/19, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 34/3, 35, 36, 40, 42, 48, 49, 50/2, 51, 52, 53, 55/1, 55/2, 55/3, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 68/2, 70, 72/3, 78, 84/2, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98/1, 99, 100, 102, 104, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117/1, 117/2, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132/1, 132/2, 134, 135/1, 135/3, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 150/1, 150/2, 152, 153, 154, 156, 158/1, 158/2, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 173/1, 173/2, 176/1, 176/2, 177, 178, 181, 182, 183/2, 185, 187, 188, 189, 191, 192/1, 192/2, 193, 194, 195, 198, 199, 201/1, 201/2, 201/3, 202, 204, 205, 206/1, 207, 214/2, 215/2, 218/2, 507, 509, 781/1, 929/3, 1028, 1029, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1059, 1061, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066/1, 1066/2, 1067, 1068, 1078, 1080/1, 1089/1, 1089/2, 1139, 1140, 1445, 1452, 1473, 1498, 1549 v katastrálním území Stvolínky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Stvolínky č.p. 108, č.p. 107, č.p. 106, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 59, č.p. 57, č.p. 60, č.p. 121, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 111, č.p. 112, č.p. 113, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 68, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 70, č.p. 72, č.p. 73, č.p. 74, č.e. 61, č.p. 120, č.p. 1, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 85, č.p. 84, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 40, č.p. 13, č.p. 10, č.p. 14, č.p. 123, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 26, č.p. 97, č.p. 96, č.p. 89, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 33, č.p. 34, č.e. 63, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 124, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 109, č.p. 110, č.e. 94 a č.p. 125

Bc. Miroslava Voslařová
referent vodního hospodářství

Dotčené správní orgány:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Na vědomí:

Ing. Petr Koblenc, IDDS: wqgmzzq

trvalý pobyt: Akátová č.p. 663, 250 90 Jirny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště, Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv

sídlo: Michalská č.p. 260/29, 412 01 Litoměřice 1

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Česká Lípa a obce Stvolínky, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup <https://urednideska.mucl.cz/wab/eud/Eud.aktualni.action> a , [https://www.obec-stvolinky.cz/urad/uredni-deska#ostatni dokumenty-924](https://www.obec-stvolinky.cz/urad/uredni-deska#ostatni-dokumenty-924), 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa,

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p